

PRILOG 1.

Redni broj	Opis	Mjera	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
1	Demontaža postojećih svjetiljki s postojećih rasvjetnih stupova (126 svjetiljki sa 126 rasvjetnih mjesta)	Kom	1		
2	<p>Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 36W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih:</p> <p>tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od ravnog polikarbonata ili ravnog stakla  minimalno IP66 i IK09 zaštita svjetiljke  efikasnost svjetiljke minimalno 128 lm/W  minimalna svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 92%  korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla maksimalno 3000 K  CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 80  životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka  rad u temperaturnom području -30°C do +35°C</p> <p>električna klasa II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)  svjetlosni tok LED izvora minimalno 5000 lumena  svjetiljka treba imati ENEC certifikat  svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste</p> <p>ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E2 -&gt; ULOR 0-2,5%  Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za ceste klase M3 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:  Broj voznih traka: 2  Obloga ceste: R1  q0: 0,10  Širina ceste: 5,40m  Visina izvora svjetlosti: 6,00m  Razmak između svjetiljki: 30,00m  Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -0,70m  Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva  Faktor održavanja: 0,8  Montaža stupova: jednostrano  Kataloški broj: _____  Tip: _____  Proizvođač: _____</p>	Kom	4		
	<p>Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 77W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih:</p> <p>tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od ravnog polikarbonata ili ravnog stakla  minimalno IP66 i IK09 zaštita svjetiljke  efikasnost svjetiljke minimalno 112 lm/W  minimalna svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 87%  korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla maksimalno 3000 K  CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 80  životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka  rad u temperaturnom području -30°C do +35°C</p> <p>električna klasa II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)  svjetlosni tok LED izvora minimalno 10050 lumena</p>				

3	<p>svjetiljka treba imati ENEC certifikat  svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste</p> <p>ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E2 -&gt; ULOR 0-2,5%</p> <p>Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za ceste klase M3 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:</p> <p>Broj voznih traka: 2  Obloga ceste: R1  q0: 0,10  Širina ceste: 6,50m  Visina izvora svjetlosti: 8,00m  Razmak između svjetiljki: 42,00m  Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -2,00m  Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva  Faktor održavanja: 0,8  Montaža stupova: jednostrano  Kataloški broj: _____  Tip: _____  Proizvođač: _____</p>	Kom	10	
4	<p>Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 31W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od ravnog polikarbonata ili ravnog stakla  minimalno IP66 i IK08 zaštita svjetiljke  efikasnost svjetiljke minimalno 112 lm/W  minimalna svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 87%  korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla maksimalno 3000 K  CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 80  životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka  rad u temperaturnom području -30°C do +35°C</p> <p>električna klasa II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)</p> <p>svjetlosni tok LED izvora minimalno 4000 lumena  svjetiljka treba imati ENEC certifikat  svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste</p> <p>ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E2 -&gt; ULOR 0-2,5%</p> <p>Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za šetnice klase P3 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:</p> <p>Broj voznih traka: 1  Obloga ceste: R1  q0: 0,10  Širina ceste: 4,00m  Visina izvora svjetlosti: 6,00m  Razmak između svjetiljki: 44,00m  Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0,00m  Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva  Faktor održavanja: 0,8  Montaža stupova: jednostrano  Kataloški broj: _____</p>	Kom	112	

Tip: _____		
Proizvođač: _____		
	<b>Ukupno:</b>	
	<b>PDV 25%:</b>	
	<b>Sveukupno:</b>	

**PONUDBENI LIST**

Predmet nabave: .....

Naručiteljica: .....

Odgovorna osoba Naručiteljice: .....  
(popunjava Naručiteljica)

Naziv ponuditelja: .....

Adresa (poslovno sjedište): .....

OIB: .....

Poslovni (žiro račun): .....

Broj računa (IBAN): .....

BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke: .....

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA ili NE

Adresa za dostavu pošte: .....

E-pošta: .....

Kontakt osoba: .....

Tel: .....

Faks: .....

**PONUDA**

Broj ponude: .....

Datum ponude: .....

Cijena ponude bez PDV-a: .....

Iznos PDV-a: .....

Cijena ponude s PDV-om: .....

ovlašt.osobe)

\_\_\_\_\_  
(Ime i prezime)

PRILOG 3.

**NAZIV PONUDITELJA, SJEDIŠTE I ADRESA:**

.....  
.....

Poslovna banka i br. računa: .....

MB/OIB \_\_\_\_\_

Tel:.....

fax:.....

Datum: .....

Ponuda br.....

Na temelju poziva na nadmetanje, „Modernizacija javne rasvjete na području Općine Smokvica primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja-faza II“

po pozivu i objavljenog na stranicama [www.smokvica.hr](http://www.smokvica.hr) od 12.listopada 2017. godine, dajemo slijedeću

**IZJAVU**

**o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta**

Izjavljujemo da smo upoznati sa svim općim i posebnim uvjetima utvrđenim u Dokumentaciji za nadmetanje te u cijelosti prihvaćamo iste.

Izjavljujemo da smo spremni, u slučaju da nakon provedbe postupka nabave naša ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, obaviti predmetnu nabavu na način i u rokovima utvrđenim u Dokumentaciji za nadmetanje.

U \_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_

Ime, prezime, svojstvo i potpis  
ovlaštene osobe ponuditelja

PRILOG 4.

### IZJAVA

Ja, \_\_\_\_\_ (ime i prezime) iz \_\_\_\_\_ izjavljujem da mi nije izrečena pravomoćno osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevarena, računalna prijevarena, prijevarena u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca

Ovu izjavu dajem osobno, kao osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe

\_\_\_\_\_ (tvrtka) sa sjedištem u \_\_\_\_\_ i za pravnu osobu.

\_\_\_\_\_  
(potpisovjerenkodjavnogbilježnikailinadležnogtijela)